

INSPECTIELIJST

Bedrijfsgegevens

Inspectielocatie	72100 HOGESCHOOL VAN UTRECHT
Straatnaam	F.C. DONDERSSTRAAT
Huisnummer	65
Postcode	3572 JE
Woonplaats	UTRECHT
Contactpersoon	[REDACTED]
Functie contactpersoon	proefdierdeskundige
Hoofdcategorie	veterinaire locatie
Locatiecategorie	dierproefvergunninghouder

Medewerker

Regio	Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit regio Noordwest
-------	---

Bezoekdetails

Datum bezoek	26-11-2014
Nummer controleur	26060
Begin tijd	12:15
Bezoekreden	VT dierproeven

Inspectielijst

Lijst	RDNT1405 Inspectie regeling huisvesting
Geldig vanaf	01-01-2014

Rgl. huish. d.v.b. / verz. d.p.r.

Vraag 1	Inspectiebezoek aangekondigd?
Antwoord	Nee

Vraag 2	Buitenverblijven:
Antwoord	NVT

Vraag 3	Stal of dierverblijven:
Antwoord	Voldoet
Toelichting	Uniprotect klimaatkast met daarin Type IV bak.

Vraag 4	Hygiëne en reinheid:
Antwoord	Voldoet

Vraag 5	Groeps- of individuele huisvesting:
Antwoord	Voldoet

Vraag 6	Diersoort specifieke huisvesting:
Antwoord	Geringe afwijking
Toelichting	Oppervlakte per dier (of aantal dieren/ bak) voldoet nog niet aan EU 2007-526/ EU 2010-63.

Vraag 7	Draadkocien of Draadroosterbodems:
Antwoord	Niet geconstateerd

Vraag 8	Verzorging der dieren:
Antwoord	Voldoet

Vraag 9	Kooiverrijking en nestmateriaal:
Antwoord	Voldoet

Vraag 10	Dag- of logboek:
Antwoord	Voldoet

Vraag 11	Toegepaste ingrepen ter identificatie:
Antwoord	Niet geconstateerd

INSPECTIELIJST (vervolg)

Vraag 12	Kocilabeling:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 13	Drinkwater (systemen) :
Antwoord	Voldoet
Vraag 14	Opslag voeders en materialen:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 15	Temperatuur dierverblijven:
Antwoord	Geringe afwijking
Toelichting	soms > 24 C maar max 26: Geen koeling: zelfs in de kelder soms te warm.
Vraag 16	Relatieve vochtigheid dierverblijven:
Antwoord	Geringe afwijking
Toelichting	soms RV < 40% min > 30. Instelling bevochtiger? IRV op 4-11-14 te laag.
Vraag 17	Lichtintensiteit dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 18	Ventilatie dierverblijven:
Antwoord	Geringe afwijking
Toelichting	Op basis van T en RV.
Vraag 19	Sterke geluidsprikkels dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 20	Alarmsystemen dierverblijven:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 21	Transport proefdieren:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 22	Euthanasie proefdieren:
Antwoord	Niet geconstateerd
Vraag 23	Algemene indruk:
Antwoord	Voldoet
Toelichting	Verouderd, maar Uniprotect kast met bevochtiger duidelijke verbetering. Actuele waarden klimaat okay. Gezien vooruitzicht verplaatsing HU Life Sciences per augustus/september 2015 naar Uithof en huisvesting bij GDL geen nadere zaken mbt koeling meer te regelen.
Vraag 24	Zijn er nog andere bevindingen?
Antwoord	Ja
Toelichting	Gezien vooruitzicht verplaatsing HU Life Sciences per augustus/september 2015 naar Uithof en huisvesting bij andere vergunninghoudergeen nadere zaken mbt koeling meer te regelen.